

Überbrückungsakku für Mobile Panel, Wiederaufladbar Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten Mobile Panel 277F IWLAN



Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Überbrückungsakku Mobile Panel
Aufbauart/Montage	
Wand-/Direktmontage	Ja; im HMI Geräte Batteriefach
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Nennwert (DC)	3,6 V
Batterie	
Batteriestandsanzeige	Nein
Batteriekapazität	1,15 A·h
wiederaufladbar	Ja
Bauform	
• Sonderbauform	Ja; flach
Technologie	
• Lithium-Ionen	Ja; 1/CP7/34/50 01 CGA
Akku	
Energiedichte	7 Wh/kg; Energiedichte: 7 Wh bei 92 Gramm

Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja
cULus	Ja
EAC (former Gost-R)	Nein
CCC	Nein
RoHS-Konformität	Ja
China-RoHS-Konformität	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C; Nicht darunter aufladen
• max.	55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-20 °C; Die Lagerfähigkeit bei Raumtemperatur beträgt 10 Jahre mit einem Kapazitätsverlust von 1 % pro Jahr
• max.	70 °C; Die Lagerfähigkeit bei Raumtemperatur beträgt 10 Jahre mit einem Kapazitätsverlust von 1 % pro Jahr
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	90 %
Maße	
Breite	35 mm
Höhe	50 mm
Dicke	10 mm
Gewichte	
ohne Verpackung	38 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1; inkl. 65 mm Anschlussleitung
Sonstiges	
Handelsware	Nein; 1S1P CQA 103450A
Hersteller-Name	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	für Mobile Panel DP kabelgebunden, Mobile Panel PN kabelgebunden, Mobile Panel 277 IWLAN, Mobile Panel 277F IWLAN
Hinweis:	Batterie (Lithium) sachgerecht entsorgen; Gefahrgut!
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV6645-0AA01-0AX0
• Produkt 2	6AV6645-0AB01-0AX0
• Produkt 3	6AV6645-0AC01-0AX0
• Produkt 4	6AV6645-0BA01-0AX0
• Produkt 5	6AV6645-0BB01-0AX0

- Produkt 6
- Produkt 7
- Produkt 8
- Produkt 9
- Produkt 10

letzte Änderung:

[6AV6645-0BC01-0AX0](#)

[6AV6645-0DD01-0AX0](#)

[6AV6645-0DE01-0AX0](#)

[6AV6645-0DB01-0AX0](#)

[6AV6645-0BE02-0AX0](#)

05.06.2019